

SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG  
BỆNH VIỆN ĐA KHOA  
BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1253/YCBG-BVBT  
V/v cung cấp báo giá để phục  
vụ công tác đấu thầu gói thầu:  
Bảo trì, vệ sinh máy lạnh tại  
Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận

*Lâm Đồng, ngày 28 tháng 5 năm 2026*

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Bảo trì, vệ sinh máy lạnh tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
  - Họ tên: Đỗ Quang Huy
  - Chức vụ: Nhân viên
  - Số điện thoại: 0252.3822733
  - Địa chỉ: Đường Tôn Thất Bách, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.
  - Email: vanthubvt@gmail.com
- Hình thức tiếp nhận báo giá:
  - Nhận tại địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Đường Tôn Thất Bách, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.
  - Nhận qua Email: vanthubvt@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến trước 17 giờ 00 ngày 05 tháng 6 năm 2026.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 05 tháng 6 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

## **II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

- Đính kèm phụ lục chi tiết dịch vụ và chi tiết vị trí, tần suất thực hiện.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Trân trọng cảm ơn./.

### ***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Website Bệnh viện;
- Phòng TCKT (đăng trang web Mua sắm công);
- Lưu: VT, HCQT. Huy.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG MUA SẮM  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Trần Hồng Vũ**

## PHỤ LỤC 1: CHI TIẾT DỊCH VỤ

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: 1253/YCBG-BVBT ngày 28/5/2026 của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận)

STT	Tên hạng mục	Mô tả chi tiết dịch vụ	Chủng loại máy lạnh	Số lượng	Đơn vị tính
1	Bảo trì, vệ sinh máy lạnh tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận	<p><b>1. Yêu cầu vệ sinh máy lạnh</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tháo lắp và vệ sinh mặt nạ, lưới lọc.</li> <li>- Vệ sinh dàn lạnh, dàn nóng.</li> <li>- Vệ sinh máng nước ngưng, đường ống thoát nước.</li> <li>- Xịt rửa bụi bẩn bằng thiết bị chuyên dụng.</li> <li>- Khử khuẩn, khử mùi hệ thống.</li> </ul> <p><b>2. Yêu cầu bảo trì kỹ thuật</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra nguồn điện, CB, dây điện.</li> <li>- Kiểm tra gas lạnh, áp suất gas.</li> <li>- Kiểm tra block máy nén, quạt dàn nóng/dàn lạnh.</li> <li>- Kiểm tra độ rung, tiếng ồn.</li> <li>- Siết chặt đầu nối điện.</li> <li>- Kiểm tra điều khiển và cảm biến nhiệt độ.</li> <li>- Chạy thử và đánh giá tình trạng hoạt động.</li> </ul> <p><b>3. Yêu cầu sửa chữa nhỏ phát sinh</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xử lý nghẹt đường thoát nước.</li> <li>- Thay tụ điện, cầu chì, bọc cách nhiệt nhỏ.</li> <li>- Bỏ sung gas lạnh trong phạm vi cho phép.</li> <li>- Các lỗi nhỏ không cần thay thế vật tư lớn.</li> </ul> <p><b>4. Tần suất thực hiện</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vệ sinh định kỳ: 02 tháng/lần hoặc 03 tháng/lần hoặc theo yêu cầu của chủ đầu tư (<i>chi tiết phụ lục 2</i>).</li> <li>- Kiểm tra bảo trì: Hàng tháng hoặc theo yêu cầu.</li> <li>- Xử lý sự cố: Trong vòng 2 giờ đến 4 giờ kể từ khi nhận thông báo.</li> </ul> <p><b>5. Yêu cầu kỹ thuật đối với nhà thầu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có giấy phép kinh doanh phù hợp lĩnh vực điện lạnh.</li> <li>- Có nhân sự kỹ thuật được đào tạo chuyên</li> </ul>	Máy lạnh 1HP	20	Cái
			Máy lạnh 1,5HP	87	Cái
			Máy lạnh 2HP	193	Cái
			Máy lạnh âm trần Cassette	18	Cái
			Máy lạnh trung tâm	6	Hệ thống

		<p>môn.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có đầy đủ thiết bị vệ sinh, bảo trì chuyên dụng.</li> <li>- Có kinh nghiệm thực hiện tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế.</li> <li>- Cam kết đảm bảo an toàn điện, phòng cháy chữa cháy và kiểm soát nhiễm khuẩn.</li> <li>- Nhân viên vào bệnh viện phải mặc đồng phục, đeo thẻ.</li> </ul> <p><b>6. Yêu cầu về vật tư và hóa chất</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hóa chất vệ sinh an toàn, không gây ăn mòn thiết bị.</li> <li>- Gas lạnh đúng chủng loại theo máy.</li> <li>- Vật tư thay thế phải mới 100%, có nguồn gốc rõ ràng.</li> </ul> <p><b>7. Yêu cầu nghiệm thu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Máy hoạt động bình thường sau bảo trì.</li> <li>- Không rò rỉ nước, rò điện.</li> <li>- Độ lạnh đạt yêu cầu.</li> <li>- Khu vực thi công sạch sẽ.</li> <li>- Có biên bản nghiệm thu từng đợt.</li> </ul> <p><b>8. Thời gian thực hiện:</b> 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.</p>			
--	--	---	--	--	--