

SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG
**BỆNH VIỆN ĐA KHOA
 BÌNH THUẬN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2009/YCBG-BVBT
V/v cung cấp báo giá sửa,
lắp đặt, tiện đầu nối oxy đôi
cắm tường

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 8 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để
tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu:
sửa, lắp đặt, tiện đầu nối oxy đôi cắm tường với nội dung cụ thể như sau:

- I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Họ tên: Trần Hà Thị Hạnh
 - Chức vụ: Nhân viên
 - Số điện thoại: 0252.3822733
 - Địa chỉ: Đường Tôn Thất Bách, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng
 - Email: vtytbvt@gmail.com
3. Hình thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận tại địa chỉ: Phòng Vật tư y tế - Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Đường
Tôn Thất Bách, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.
 - Nhận qua Email: vtytbvt@gmail.com
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 21 tháng 8 năm
2026.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 21 tháng 8
năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

STT	Danh mục dịch vụ	Số lượng	Địa điểm thực hiện	Dự kiến ngày hoàn thành	Thời gian bảo hành
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Lắp đặt, sửa, tiện 48 bộ đầu nối oxy đôi cắm tường (Dùng để cắm cột lít, bình làm ẩm để thở oxy) cho khoa Nội A, Khoa Nội B Gồm: Tiện 29 khẩu oxy đôi cắm	48 bộ	Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận	02 tuần	12 tháng

tường chuẩn nhật. Tiện 48 đầu nối 13 mm răng trong, ngoài. Lắp, nối 48 bộ khẩu cắm đôi chuẩn nhật Nối 48 bộ oxy vào bình làm ẩm để thở oxy . Bộ jack co 3 lỗ nối khẩu: 48 bộ . Jack co, T đồng, la nối đồng, co, hàn nối T đồng. . Hộp gắn khẩu oxy trên tường: 48 bộ. . Nẹp ống dây áp lực 4cm: 200 cây . Dây áp lực 180bar: 350m 48 khẩu oxy đôi cắm tường cho khoa Nội A, Nội B (Nguồn oxy được lấy từ hành lang cửa ngoài tầng 4 khu C3 chạy vào 2 dãy 22 phòng của 2 khoa) áp oxy ra trên hệ thống ổn định 5 bar cho các cột oxy thở. (Hệ thống khi hoàn thiện đã bao gồm các đầu jack kết nối cột lít, bình làm ẩm để thở oxy tới bệnh nhân)				
---	--	--	--	--

III. Các yêu cầu khác:

- Nhà cung cấp dịch vụ báo giá và gửi hồ sơ kèm theo báo giá.
- Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Bệnh viện;
- Phòng TCKT (đăng web Mua sắm công);
- Lưu: VT, VTYT (Hành).

**TM. HỘI ĐỒNG MUA SẮM
CHỦ TỊCH**

**Phó Giám đốc
Trần Hồng Vũ**

