

Số: 809/YCBG-BVBT

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 4 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu: Thi công và lắp đặt hệ thống đường dẫn khí y tế cho khoa HSTC-CD với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

2. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư thiết bị y tế.

Người tiếp nhận: Trần Hà Thị Hạnh, số điện thoại: 0252.3.939.169.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Đường Tôn Thất Bách, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

- Nhận qua email: vtytbvt@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 20/4/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 20/4/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế

TT	Danh mục	Số lượng	Đơn vị tính
1	Thi công và lắp đặt hệ thống đường dẫn khí y tế cho khoa HSTC-CD	01	Hệ thống

(Đính kèm Phụ lục mô tả tính năng kỹ thuật)

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

3. Thời gian dự kiến: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website bệnh viện;
- Phòng TCKT (trang mua sắm công);
- Lưu: VT, VTTBYT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Cao Thiện

PHỤ LỤC

GÓI THẦU: THI CÔNG VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐƯỜNG DẪN KHÍ Y TẾ CHO KHOA HSTC-CĐ

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: 809/YCBG-BVBT ngày 10/4/2026
của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận)

Stt	Mô tả hàng hóa	Đơn vị	Số lượng
I	Vật tư, ống đồng		
1	Van ngắt tay		
	Đạt tiêu chuẩn chất lượng: EN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015.		
1	Cung cấp và lắp đặt van cách ly d=28mm	Cái	1
2	Cung cấp và lắp đặt van cách ly d=35mm	Cái	1
2	Ống đồng		
	<ul style="list-style-type: none">- Là loại ống đồng chuyên dụng trong khí y tế được tẩy dầu và sản xuất theo tiêu chuẩn EN 13348.- Trên thân ống được khắc laser các thông tin sau: chủng loại ống, xuất xứ, tiêu chuẩn, đường kính x độ dày,...- Ống trước khi xuất xưởng được bịt nút hai đầu, cả bó ống được bao bọc bằng plastic và được dán nhãn nhận dạng.- Độ sạch bên trong ống được kiểm tra bằng phương pháp đốt cháy theo tiêu chuẩn EN 723, hoặc bằng phương pháp phân tích hóa học theo ASTM B280 để đảm bảo độ nhiễm bẩn không vượt quá 0,2 mg/dm².		
1	Cung cấp và lắp đặt ống đồng y tế đường kính 15 mm, dày 0,7mm, áp suất làm việc ≥ 56 bar	Mét	140
2	Cung cấp và lắp đặt ống đồng y tế đường kính 22 mm, dày 0.9mm, áp suất làm việc ≥ 50 bar	Mét	35
3	Cung cấp và lắp đặt ống đồng y tế đường kính 35 mm, dày 1mm, áp suất làm việc ≥ 33 bar	Mét	95
II	Phụ kiện ống đồng		
	Đạt tiêu chuẩn chất lượng: EN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015. Sản xuất theo tiêu chuẩn: BS EN 1254-1 Tất cả các phụ kiện được cung cấp đều chứa ít hơn 100mg/m ² (0,01mg cm ²) hydrocarbon trên bề mặt đã tẩy dầu mỡ.		
1	Cung cấp và lắp đặt nối thẳng ĐK 15 mm	Cái	50
2	Cung cấp và lắp đặt nối thẳng ĐK 22 mm	Cái	10
3	Cung cấp và lắp đặt nối thẳng ĐK 28 mm	Cái	10
4	Cung cấp và lắp đặt nối thẳng ĐK 35 mm	Cái	25
5	Cung cấp và lắp đặt nối thẳng ĐK 42 mm	Cái	2
6	Cung cấp và lắp đặt co nối 90 độ ĐK 15 mm	Cái	250
7	Cung cấp và lắp đặt co nối 90 độ ĐK 22 mm	Cái	75
8	Cung cấp và lắp đặt co nối 90 độ ĐK 28 mm	Cái	30
9	Cung cấp và lắp đặt co nối 90 độ ĐK 35 mm	Cái	26
10	Cung cấp và lắp đặt tê nối ĐK 15 mm	Cái	65
11	Cung cấp và lắp đặt tê nối ĐK 22 mm	Cái	12
12	Cung cấp và lắp đặt tê nối ĐK 28 mm	Cái	15

13	Cung cấp và lắp đặt tê nối ĐK 35 mm	Cái	6
14	Cung cấp và lắp đặt nối giảm ĐK 22-15mm	Cái	24
15	Cung cấp và lắp đặt nối giảm ĐK 28-22mm	Cái	24
16	Cung cấp và lắp đặt nối giảm ĐK 35-28mm	Cái	15
17	Cung cấp và lắp đặt nối giảm ĐK 42-35mm	Cái	3
III	Vật tư lắp đặt		
1	Que hàn đồng (Bạc hàn)	Kg	4
2	Cung cấp và lắp đặt trunking 50x100mm	Mét	15
3	Cung cấp và lắp đặt hộp điện 35x50mm	Mét	60
4	Cung cấp và lắp đặt vật tư phụ mua trong nước(Chai khí, tắt kê nhựa+ vít số 5, lưới cắt sắt, càn, silicon....)	Lô	1
5	Cung cấp và lắp đặt bộ giá đỡ treo trần (Ty ren M8, tắt kê sắt M8, sắt V, Omega...)	Bộ	75